


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

для проведения работ по ремонту аудитории 38 в УК №2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4.

« 27 » мая 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр аудитории 38 в УК №2 для определения перечня необходимых работ.

В результате осмотра помещений выявлено следующее.

После проведения работ по укреплению строительных конструкций здания на 2 этаже УК №2 необходимо выполнить ремонт аудитории 38.

В помещении разобран потолок из плит Армстронг. На стенах, колоннах и балках потолка, видны многочисленные трещины и загрязнения. Разобран участок стены и пола. Покрытие пола из линолеума и бетонное основание демонтированы. Установлены металлические обоймы в местах деформации строительных конструкций.

Оконные откосы и экраны на радиаторах и в подоконниках повреждены.




Светильники частично убраны, низкий уровень освещения. Выключатели и розетки потемнели в процессе эксплуатации.

На чугунных радиаторах отсутствует запорная арматура и перемычки.

Необходимо выполнить:

- ремонт бетонного основания, укладку линолеума и плинтуса.
- ремонт стен, колонн и потолочных балок с покрытием износостойкой моющейся краской.
- монтаж подвесного потолка из плит Армстронг.
- монтаж на радиаторах перемычек и запорной арматуры, окраску труб и радиаторов.
- замену светильников, розеток и выключателей.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	В.М. Кузьменко
	О.В. Миклухина
	А.М. Фатхулина