

Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
цоколя и прямков дворового фасада здания УК№ 1 по адресу пр.К.Маркса, 26.**

« 27 » февраля 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Завацкого И.А., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **цоколя и прямков дворового фасада здания УК№ 1 по адресу пр.К.Маркса, 26** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее:

Здание учебного корпуса №1 введено в эксплуатацию в 1965 году.

Облицовка цоколя дворового фасада здания по адресу пр.К.М., 26 выполнена из гранитных плиток. На отдельных участках фасад на уровне 1 этажа обшит металлическим сайдингом. Основная площадь фасада облицована керамогранитными плитками.


У окон цокольного этажа выполнены прямки, защищенные сверху маркизами из сотового поликарбоната. При очистке в зимний период кровли от снега и наледи покрытие и металлические каркасы существенно деформируются.

По стенам проходят водосточные трубы из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Необходимо выполнить:

- замену металлических каркасов над прямыми с облицовкой листами из монолитного поликарбоната (цвет и толщина согласовываются);
- замену парпетных крышек на прямках;
- предусмотреть возможность пожарного выхода из помещений цокольного этажа через окна;
- замену элементов водосточной системы.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

О.В. Миклухина

И.А. Завацкий

А.М. Фатхулина