

Утверждаю:  
Ректор   
В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра  
канализационных колодцев на территории студенческого городка СиБУПК**

«16» июня 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., финансового директора Коган Ю.А., зам. гл. бухгалтера Петишко Л.Н., начальника ОЭ ЧУ УИК СиБУПК Миклухиной О.В., главного энергетика Кузьменко В.М. провела визуальный осмотр канализационных колодцев, системы канализации студенческого городка университета, для определения перечня необходимых ремонтных работ.


В результате осмотра выявлено нижеследующее:

- колодцы в количестве 5 единиц выполнены кирпичной кладкой, которая осыпается, от временного фактора и как следствие происходит периодическая остановка системы канализации на территории университета;
- бетонный лоток колодцев в сколах и трещинах, что задерживает пропуск взвешенных смесей;
- скобы для обслуживания колодцев прогнили, выпали.

В связи с капитальным ремонтом колодцев системы канализации  
необходимо выполнить нижеследующие мероприятия:


- демонтаж кирпичной кладки колодцев;
- разработка и перевозка грунта с погрузкой на автомобили;
- монтажные работы по устройству новых колодцев;
- устройство бетонных лотков, заделка сальников при проходе труб в новых колодцах;
- устройство лестничных маршей в колодцах;
- установка люков, устройство отмостки вокруг люков. .

Подписи:

 Н.А. Цветкова

 Ю.А. Коган

 Л.Н. Петишко

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина