

Утверждаю:

Ректор  В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
эксплуатируемой кровли (без участка над библиотекой) здания по адресу
пр.К.Маркса, 26/3**

«06» июня 2023 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А. М. провели визуальный осмотр **эксплуатируемой кровли (без участка над библиотекой) здания по адресу пр.К.Маркса, 26/3**

Эксплуатируемая кровля вокруг спортивного блока выложена из брусчатки, расположена на втором уровне здания по адресу Карла Маркса 26/3, была введена в эксплуатацию 2005 году, используется для прохода в спортивный блок и занятий физкультурой.

В результате осмотра выявлено следующее.

Эксплуатируемая кровля выполнена из цветной брусчатки, которая имеет сколы и сетку мелких трещин на лицевой поверхности брусчатки, в процессе эксплуатации произошло частичное разрушение плитки.

При таянии снега и сильных ливнях происходит протечка кровли в помещения читального зала.







Обшивка цоколя спортивного блока деформирована, проржавела.

Примыкания из рулонных материалов вдоль парапета кровли и цоколя спортивного блока нарушены, вдоль парапета проложены не используемые металлические трубы.

Необходимо выполнить:

- по цоколю спортивного блока демонтировать облицовку из металлических листов с поверхности стен с последующим восстановлением и заменой испорченных листов.
- отбить штукатурку, демонтировать утеплитель по периметру эксплуатируемой кровли (цоколь, парапет), выполнить устройство нового утеплителя и штукатурки.
- выполнить комплекс работ по ремонту кровли над читальным залом с разбором всех слоев до плиты перекрытия на площади 17 м².
- выполнить ремонт из эластичных наплавляемых материалов кровли на площади 24 м² и примыканий с заведением покрытий на парапет и стены здания спортивного блока общей протяженностью 250 м.п.
- разобрать трубопровод вдоль парапета кровли.
- заменить брусчатку на площади 961 м².

Подписи:

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

А.М. Фатхулина